

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
УНД и ПР Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю
г. Краснодар, ул. Уральская, 121 тел. 8(8612) 25-34-04.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Успенского
района с. Успенское, ул. Ленина, 289
тел.: (86140) 5-82-24; e-mail: ondipr_uspensкое@mail.ru

(наименование территориального органа МЧС России) (указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)
(наименование органа надзорной деятельности) (указывается адрес места нахождения органа НД, номер телефона, электронный адрес)

Предписания № 34/1/19

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детский сад комбинированного вида № 1, села Успенского, Муниципального
образования Успенского района.

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя
(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

с «13» июля 2021 года по «14» июля 2021 года государственным инспектором Успенского района по пожарному надзору сержантом внутренней службы Гнатыком Иваном Олеговичем проведено мероприятие по надзору территории, зданий и помещений Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 1, Муниципального образования Успенского района, расположенной по адресу: Краснодарский край, Успенский район, село Успенское, улица, Ленина 89.

должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору,
проводившего мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

Совместно с: заведующей МБДОУ детского сада комбинированного вида № 1,
Панкова Светлана Сергеевна.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

| № Предписания | Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены | Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Общие мероприятия | | | | |
| 34/1/1 | Пожарный пост оборудовать средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения на каждого дежурного. | п. 56 Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020г. | 01.03.2022 | |

| | | | | |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
| 34/1/2 | Обеспечить объект защиты знаками пожарной безопасности, пути эвакуации эвакуационные выходы, размещение аварийно-спасательных устройств, стоянки мобильных средств тушения. * | п. 36, Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020г | 01.03.2022 | |
| 34/1/3 | Обеспечить объект защиты знаками пожарной безопасности, курение пользование открытым огнем запрещено. | п. 11, Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020г | 01.03.2022 | |
| 34/1/4 | Произвести категорирование по взрывопожароопасности, а также определить класс пожароопасных зон, складского помещения. | п. 12, Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020г | 01.03.2022 | |
| 34/1/5 | Отчистить чердак от мусора и посторонних предметов. | пп Б), п. 16 Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020г | 01.03.2022 | |
| 34/1/6 | Прекратить блокировку двери ведущей из туалета в игровую комнату. | п 23. Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020г | 01.03.2022 | |
| 34/1/7 | Убрать мебель с пути эвакуации (кридора) из выхода прачечной. | пп Ж), п. 16 Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020г | 01.03.2022 | |
| 34/1/8 | Убрать пороги с путей эвакуации на первом этаже при выходе (с стороны на улицы Ленина). | пп А), п 27 Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020г | 01.03.2022 | |
| 34/1/9 | Допускается эксплуатация системы противопожарной защиты сверх срока службы,(АПС). | п 54 Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020г | 01.03.2022 | |
| 34/1/10 | Нет приемосдаточной документации, результатов пусконаладочных испытаний. | п. 54 Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020г. | 01.03.2022 | |
| 34/1/11 | Нет атематической пожарной сигнализации (в здании прачечной, котельной). | ч 6, ст 83, 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008. | 01.03.2022 | |

| | | | | |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
| 34/1/12 | Нет автоматической пожарной сигнализации в медицинском кабинете. | ч 6, ст 83, 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008. | 01.03.2022 | |
| 34/1/13 | Установить систему оповещения управления эвакуации людей (в здании прачечной, котельной). | ст 55, ст 84, 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008. | 01.03.2022 | |
| 34/1/14 | Нет технической документации изготовителя средств огнезащитной обработки. | п. 13, Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020г. | 01.03.2022 | |
| 34/1/15 | Произвести техническое обслуживание системы оповещения управления эвакуации людей. | п. 54 Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020г. | 01.03.2022 | |
| 34/1/16 | Установить огнетушители на видных местах, 1,5 метра от пола или в специальных подставках исключая опрокидывание и выполненных из не горючих материалов. | п 409. Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020г | 01.03.2022 | |
| 34/1/17 | Обеспечить учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей с отражением в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты. | п. 60, Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020г. | 01.03.2022 | |
| 34/1/18 | Убрать территорию от мусора и сухой растительности. | п. 73, Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020г. | 01.03.2022 | |
| 34/1/19 | Прекратить эксплуатацию светильников без колпаков. | п 35, пп В), Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020г. | 01.03.2022 | |

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

Проверку выполнения предписаний по устранению нарушений требований пожарной безопасности планируется провести в рамках внепланового мероприятия по надзору в первом квартале 2022 года.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Успенского района
по пожарному надзору Гнатык И.О.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)



(Handwritten signature)
(подпись)

«14» июля 2021 г.

Предписание для исполнения получил:

(Handwritten signature)
(подпись)

(Handwritten signature)
Ермолова Елена Владимировна
(должность, фамилия, инициалы)

«14» июля 2021 г.